

ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಮೈದಾಳ ಕೆರೆಯಿಂದ ೫ ಲಕ್ಷ ಗ್ಯಾಲನ್ನು ನೀರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಏನೇನೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ೩-೪ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಮಕೂರು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ತಾವು ೫೩ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಕಾವೇರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ನೀರು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಕೇವಲ ೧೦ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜೇಳೂರು ಬಾರ್ಡರ್‌ವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಮಕೂರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೇವಲ ೫ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಏತಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್.—ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಪುರಸಭೆಯವರೊಡನೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್. ಎಂ. ಟಿ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ತರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಾತನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

Installation of Electrical Transformer at Zalki in Indi Taluk.

452. SRI. S. S. ARAKERI (Ballolli).—Will the Chief Minister be pleased to state,—

(a) the total amount sanctioned for installation of electrical transformer at Zalki Circle on 110 KV line in Indi taluk, Bijapur District ;

(b) is it a fact that the transformer lying at this spot since 1978 has been sent to other place;

(c) if so, the reasons ;

(d) when the new transformer would be installed at Zalki Circle on 110 KV Line Sub-station ;

(e) whether the Government is aware of the difficulties experienced by the ryots of Ballolli constituency for want of supply of electricity for agricultural production ?

SRI R. GUNDU RAO (Chief Minister—).

(a) Rs. 1,41,710,98 as detailed below.

Rs,

(i) 110 KV Devarhippargi Indi line	...58,91,653.00
(ii) 34 KV line for Zalki station	... 80,200.00
(iii) 110 KV station at Indi	... 56,52,722.00
(iv) 33 KV station at Zalki	... 25,46,523.00

(b) Yes. There were two numbers of 5 MVA 33/11 KV transformers at Zalki. One of them was shifted to Bijapur on 31st May 1979 to replace the existing off load tap change transformer by an on load tap change transformer.

(c) In order to overcome the low voltage complaints in Bijapur area.

(d) Approximate time required for the completion of 110 KV station at Indi and 33 KV station at Zalki is as follows:-

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| (i) 110 KV Station at Indi | ... 4 Months |
| (ii) 110 KV Devara Hippargi Indi line | ... 6 ,, |
| (iii) 33 KV Indi Zalki line | ... 6 ,, |
| (iv) 33 KV station at Zalki | ... 4 ,, |

(e) Yes

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್. ಅರಕೇರಿ.—ಸ್ವಾಮಿ, ೧೯೭೮ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ೧ ಕೋಟಿ ೪೧ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೊಸ್ಕರ ಏನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ?

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಗುಂಡೂರಾವ್.—ಆ ಮಾಹಿತಿ ವನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ತರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್. ಅರಕೇರಿ.—ಸ್ವಾಮಿ, ಹಿಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಚಡಚಣೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ೩೩ ಕೆ.ವಿ. ಮಾರ್ಗವೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ೧೯೮೦-೮೧ ರೊಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ? ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಗುಂಡೂರಾವ್.—ಸ್ವಾಮಿ, ೧೦೦ ಕೆ.ವಿ. ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಿಗೆ ಇಂಡಿ ಲೈನ್ ಇನ್ನು ೪ ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇಂಡಿ ೧೦೦ KV ಸ್ಟೇಷನ್ ೬ ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಯ ೩೩ KV ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ನು ೪ ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್. ಅರಕೇರಿ.—ಸ್ವಾಮಿ, ರಫ್ತುಯದು ಇನ್ನು ೪ ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತದೆಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗಲಾದರೂ ಆ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆಯೇ ? ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಜುಲೈ ೩೦ ರೊಳಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆಂದು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ೪-೬ ತಿಂಗಳು ಚೈಮ್ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗಲಾದರೂ ಚೇರ್ಮನ್‌ರವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸುವಿರಾ ? ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಡಚಣೆ ಏನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ೩೩ ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗೆ ೫ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಇದು ೧೯೮೦ನೇ ಇಸ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ?

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಗುಂಡೂರಾವ್.—ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಕೊಡ ಆಗಿದೆ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ, ಎಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ೪-೬ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.